

質 疑 応 答 書

送 信 日	令 和 3 年 4 月 20 日 (水) 午 前 10 時 00 分	
送信元	芳賀町役場 総務企画部 総務課 管財係	
送 信 先	業 者 名	入札参加業者 各位
	担 当 者	入札担当 ご担当者 様
入 札 番 号	工 事 ・ 物 品 役 務 名	
1013	令和3年度 芳賀東小学校学童保育施設新築工事	
質 疑 事 項	1. A-06 配置図にあります手洗・足洗場(移設)、砂場(新設)、ジャングルジム・すべり台(移設)、鉄棒(移設)それぞれの仕様をご指示ください。	
	2. 設計書のⅡ外構・その他工事の中にブランコ(移設)とありますが、鉄棒(移設)なのかご指示ください。	
回 答	1. 仕様	
	・手洗い、足洗場:コンクリート製・水栓5箇所、W=2,600 H=1,000	
	・砂場:5,000×5,000 ゴム枠 深さ500程度	
	・ジャングルジム・すべり台:W=7,000 H=3,400(ジャングルジム5段)	
	・ブランコ:大型4人用 W=6,300 H=2,500 安全マット有	
	2. 設計書Ⅱ外構・その他工事内「ブランコ(移設)」を正とする。	