質 疑 応 答 書

送信日	令和3年4月20日（水）午前10時00分	
送信元	芳賀町役場　総務企画部　総務課　管財係	
送信先	業者名	入札参加業者　各位
	担当者	入札担当　ご担当者　様
入札番号	工事・物品役務名	
1013	令和3年度　芳賀東小学校学童保育施設新築工事	
質疑事項	1．構造図（S－01）構造設計特記仕様書　6．鉄骨工事（2）認定または登録工場について、大臣認定　H　に○印がついておりますが、本工事の鉄骨工事はHグレード以上の認定工場でなければならない。ということでしょうか。	
回答	1．A－02　特記仕様書（その2）のとおり、プレハブ施工会社の規定による。 （Mグレードを想定）	