質 疑 回 答

入 札 番 号	工 事 ・ 物 品 役 務 名
1010	芳賀町商業集積地舗装修繕工事
質 疑 事 項	①交通規制区分についてご教示ください。（総括情報表等）
	②透水性舗装の区画線工が排水無しについてご教示ください。
回 答	①一般交通影響なしとしています。
	②排水性舗装でないため、排水無しとしています。